




户内交流空调



在产品安装使用前请仔细阅读本手册！

前言

本手册介绍了户内交流空调的使用须知、产品接线、操作指导、日常维护等信息。

本手册主要用来指导用户进行安装，维护本系列空调产品。

针对本系列产品的任何操作必须由专业的技术人员根据本手册的要求进行。

变更记录

版本	文件历史	日期
A	创建	2021-10-12
B	更新维保内容// Update maintenance content	2025-08-13

目录

前言	2
变更记录	3
1. 简介	5
1.1 产品描述	5
1.2 符合标准	5
2. 包装与运输	6
3. 安装	7
3.1 安装前准备	7
3.2 安装示意	7
3.3 空调器安装	8
3.4 电气布线	9
4. 运行逻辑	11
4.1 开机运行	11
4.2 控制逻辑	11
4.3 手操器使用说明	13
4.4 告警与故障	15
4.5 其他故障分析与处理	16
5. 产品维护	17
6. 产品质保	19
7. 回收处理	20

1. 简介

1.1 产品描述

该系列产品是针对通讯或相关工业设备应用场合而设计的高性能交流型空调器，适用于机柜内部设备发热量大、温度敏感，且内外完全隔离的应用场合。

电网适用范围：交流 220VAC $\pm$ 15% 50Hz

(电网 220VAC $\pm$ 30%的选配，请与我们联系)

其他电源制式请参考铭牌。

注意：在运输、储存以及使用过程中，必须严格按照包装上的指示保持空调竖直向上放置。

1.2 符合标准


Standard	Description
GB/T 17626.7-1998	Electromagnetic compatibility(EMC)
GB4706.1	Safety household and similar electrical appliance
GB4798.1	Environmental conditions existing in the application of electric and electronic products - storage
GB4798.2	Environmental conditions existing in the application of electric and electronic products - transport
GB4798.3	Environmental conditions existing in the application of electric and electronic products - use
CE	The third party certification

2. 包装与运输

- 空调采用纸箱包装，附件等资料也放置于包装箱内。
- 空调在运输时请注意以下事项：



图 2-1 包装箱标识




- 搬运或者运输过程中空调必须按朝上放置。严禁倒置、平放、过度倾斜及碰撞。
- 空调为精密仪器，在搬运或者运输过程中，应小心轻放，包装箱上禁止踩踏，禁止站立或放置其他重物。
- 搬运或运输过程中，注意防潮、防水、防雨。

3. 安装


3.1 安装前准备

安装前至少需准备以下工具：十字螺丝刀、一字螺丝刀、密封条、老虎钳。

3.2 安装示意



本空调器的安装尺寸：



3.3 空调器安装

➤ 安装步骤：

1. 在安装面上画出开孔示意图，将非阴影部分切割掉或打孔。不同型号空调的柜门开孔示意图请参考相应规格书；
2. 根据安装示意图中示意的方向，将空调安装在指定位置；
3. 如果需要安装水管，请将水管安装在底部接水管处。

注意：水管上的T形三通不得置于蓄水桶中，否则会导致空调排水不畅。




➤ 安装完成后的确认检验项：

- 请勿在高油污、易燃气体、高腐蚀性及环境温度超过 55℃、湿度超过 95%的环境下使用该产品；
- 确保产品安装后倾斜度不大于 3°；
- 确保控制柜密封良好以免漏入空气产生不必要的冷量损失和产生过多的冷凝水；
- 产品安装结束后，确保产品直立 30 分钟后再加电运行。

3.4 电气布线

空调器在使用前需根据本手册的说明进行电气连接，建议客户优先使用附件中的线缆。客户可以自备线缆，如果客户不能确定所选电缆规格是否合适，可联系售后服务部门。

图 3-1 电源端子示意



手操器使用说明：
在正常情况下，手操器显示柜内温度。告警时显示告警代码：
手操器底部为状态栏，不同的指示灯代表不同状态：

- ：闪烁表示空调处于自检状态或温度设置状态；
- ：闪烁表示空调即将进行制冷；常亮表示空调正在进行制冷；
- ：常亮表示空调正在进行制热；
- ：常亮表示外风机正在运行；
- ：闪烁表示有告警发生；

图

表 3-1 接线端子说明

序号	符号	定义	描述
1	L	交流电源火线	/
2	N	交流电源零线	/
3	PE	交流电源地线	/
4	RS485/+	RS485通讯正极	/
5	RS485/-	RS485通讯负极	/
6	NO	干接点告警常开端口	干接点告警： NO、COM端口：干接点告警常开状态； NC、COM端口：干接点告警常闭状态。
7	COM	干接点告警公共端口	
8	NC	干接点告警常闭端口	
9	Temp	外接温度探头	长度3.5米
10	Temp	外接温度探头	长度3.5米

4. 运行逻辑

4.1 开机运行

接线完成并确认接线正确后，此时可接通交流电源使空调首次上电运行。

空调上电后，首先执行自检程序，依次对内风机、温度传感器、加热器、外风机、压缩机进行检验。

自检过程中若发现故障则显示相应故障告警并进入告警状态。



Warning

空调上电运行过程中，若发生异常噪音、震动，请立即切断电源，并通知专业人士进行检查。

4.2 控制逻辑

运行模式：待机模式、制冷模式、加热模式、告警模式。

➤ 待机模式

若回风温度 < 压缩机启动设置温度（默认25℃），则空调处于待机模式，此时只运行内风机，显示器显示当前回风温度。

➤ 制冷模式

若回风温度 $\geq$ 压缩机启动设置温度（默认 25℃），则空调进入制冷模式。外风机先运行，显示器上标志亮。外风机运行 5 秒后，压缩机启动，标志亮。压缩机一旦启动，最小运行时间不小于设定值（默认为 3 分钟）。

若回风温度 $\leq$ 压缩机启动设置温度（默认 25℃）—压缩机运行回差值（默认 1℃），且压缩机持续运行时间 $\geq$ 最小运行时间（默认 3 分钟），则系统停止制冷。此时压缩机先关闭，熄灭。外风机滞后一段时间再关闭，熄灭。

制热模式

当柜内温度 $\leq$ 加热开启温度，开启加热，
加热运行后，当柜内温度为设定值-回差值时，保持最大功率运行；当柜内温度为设定值+回差值-0.1时，保持加热器最小功率运行，

加热器停止条件：当柜内温度高于等于加热开启温度+加热器回差值度时，加热器停止运行

以上加热和制冷温度设置可重叠，可同时启动，设置时，加热停止温度需小于等于压缩机启动温度

4.3 手操器使用说明

在正常情况下，手操器显示柜内温度，告警时显示告警代码；

手操器底部为状态栏，不同的指示灯代表不同状态；

通过手操器可查看空调器各项参数及对各参数进行设置（用户参数）。

图 4-1 手操器示意图



表 4-1 手操器指示灯含义

指示灯	描述
	闪烁表示空调处于自检或温度设置状态
	闪烁表示空调即将进行制冷，常亮表示空调正在进行制冷
	常亮表示空调正在进行制热
	常亮表示外风机正在运行
	闪烁表示有告警发生

➤ 蒸发盘管温度查询：

在主显示界面，按一次“▲”键，将显示蒸发盘管温度，再按一次“▲”键或按一次“M”键返回到显示回风温度的主界面。

➤ 冷凝盘管温度查询：

在主显示界面，按一次“▼”键，将显示冷凝盘管温度，再按一次“▼”键或按一次“M”键返回到显示回风温度的主界面。

注：空调出厂时已经进行过参数设置，默认参数请参考表 5-2；部分参数需要密码才能设置，请联系客服。

➤ 参数设置：

长按“M”键 5 秒，进入参数设置状态，显示参数代码，用“▲ ▼”键选择参数代码，选择一个代码后按“Set”键则显示该代码对应的参数值，这时再用“▲ ▼”键即可对参数值进行设置，设置完成后再按“Set”键，回到显示参数代码状态。在显示参数时按“M”键可退出参数设置状态，在设置参数值的过程中按“M”键表示放弃，退出但不改变参数值。

表 4-2 设置代码

代码	参数名称	默认值	范围	备注
F01	压缩机启动温度	25	15~30℃	
F02	压缩机停止回差温度	1	0.5~10℃	
F03	制热启动温度	24	20~30℃	
F04	制热停止回差值	1	0.5~10℃	
F05	高温告警温度	55	35~70℃	
F06	低温告警温度	0	-42~15℃	
F21	通信地址	1	1~255	

4.4 告警与故障(选配项目)

显示器正常时显示回风温度值，告警时交替显示回风温度和告警代码，告警代码定义如下表：

表 4-3 故障代码

代码	故障名称	故障机制	故障处理方法
E01	回风温度传感器故障	回风温度传感器短路或断路	1、用万用表检查回风温度传感器是否有断路或者短路现象。 2、回风温度传感器脱落。
E02	冷凝温度传感器告警	冷凝温度传感器短路或断路	检查冷凝温度传感器是否有断路或者短路现象。
E09	内风机告警	1、内风机不能正常工作 2、蒸发器盘管温度一直连续 15 分钟低于 0 度	1、检查内风机线和内风机的连接是否脱落或松动。 2、检查系统是否泄漏。
E10	外风机告警	1、外风机不能正常工作 2、冷凝器盘管温度一直连续 15 分钟高于 77 度	1、检查外风机线和外风机的连接是否脱落或松动。 2、检查系统是否泄漏。
E14	低温告警	机柜内温度低于设定值	加热器开启，直到告警消除。
E13	高温告警	机柜内温度高于设定值	打开机柜门散热，直到告警消除。

4.5 其他故障分析与处理

故障状态	原因分析	故障排除方法
电源接通后，柜内温度过高，但空调不运转。	1、停电或无电源。 2、设定温度高于柜内温度。 3、系统故障。	1、检查电源、电路。 2、根据需要设定压缩机启动温度。 3、请与专业维修人员联系。
设备正常运转，但制冷效果不理想	1、该机型制冷能力与负荷不匹配。 2、环境温度过高。 3、其他系统故障。	1、根据负荷大小重新选配或增配制冷设备。 2、请确保机器工作环境温度在正常使用范围内。 3、请与专业维修人员联系。
正常运转中。突然停止制冷，且电器系统无故障。	1、柜内温度已达到设定温度。 2、其他系统故障。	1、根据需要设定压缩机启动温度。 2、请与专业维修人员联系。

5. 产品维护

➤ 准备工具

表 5-1 维护工具

序号	工具
1	万用表
2	十字螺丝刀
3	一字螺丝刀

➤ 日常维护

为确保制冷系统良好运行、排水顺畅及电气系统安全稳定，维持设备正常运行与良好性能，避免因维护不当导致设备寿命缩短、运行品质下降，请严格按照以下事项进行

Purpose: To ensure the proper operation of the refrigeration system, smooth drainage, and the safety and stability of the electrical system, maintain the normal operation and good performance of the equipment, and avoid shortened equipment service life and reduced operational quality due to improper maintenance, please strictly follow the following items as specified

5.1 冷凝器清洗/Condenser clearance

为了确保制冷系统良好的运行，请每年清洗一次冷凝器（如果环境比较脏建议增加清洗次数），本产品内外循环间防护等级高达 IP55，可直接用水或压缩空气对冷凝器进行清洗。

To assure the cooling system running perfectly, the condenser should be cleared once annually (if it is too dirty, the times can be increased), this unit IP grade is IP55, so can clear the condenser with water directly.

5.2 排水检查并疏通/Drainage inspection and dredging

为排水顺畅，需不定期检查排水孔是否堵塞并疏通。

To ensure smooth drainage, it is necessary to check the drainage holes regularly for blockages and dredge them.

5.3 电气系统检查/Electrical system check

检查供电系统电压、电缆线及通讯线是否良好。

检查产品本身运行是否正常。

检查产品制冷效果是否良好。

至少每年检查 2 次。

Check the power supply and communication cable.

Check the unit running perfectly or not.

Check the cooling performance good or not.

Check the air conditioner at least 2 times every year.

5.4 注意/Maintenance attention

不要用有机溶剂清洗本产品。

检修时请注意关闭电源。

若外风机风叶上积满了灰尘，可用毛刷清除。

长时间不使用本产品时，请关闭电源。

安装螺丝牢固。用螺丝刀拧动空调的安装螺丝，观察是否有松动现象，若有松动现象，则拧紧螺丝。

Don't clear air conditioner with organic solvent.

PLS power off it before carry out maintains.

The external side fan can be cleaned with a brush if dust accumulated on fan blades.

Please power off the unit before long time stop running.

Screw firmly. Use screwdriver to screw the screws and watch whether the screw is loosening. If the screw is loosening, please tighten it. Establish a systematic maintenance ledger to achieve preventive maintenance.

5.5 维护记录与数据分析/Data Record

建立系统化维护台账，实现预防性维护。

Establish a systematic maintenance ledger to achieve preventive maintenance.

6. 产品质保

➤ 保修期

产品质保 12 个月（从产品开始运行时起），或最大 18 个月（从产品发货日时起），与公司另有协议的以协议为准。

➤ 质保范围

本产品 in 保修期内，凡属于产品本身质量问题而导致故障的，本公司将为您免费维修，客户报修时需提供产品标号。但是由以下任何原因造成的故障不属于我司的保修范围。

- 1) 已超过保修期的；
- 2) 不能提供产品出厂编号的（见机身贴示的铭牌）；
- 3) 由于在异常条件或环境中运行，或者用非本使用说明书中指定的不恰当安装方式安装、维护或操作导致的故障；
- 4) 非本设备造成的故障，比如由用户的设备、用户的软件等造成的故障；
- 5) 用户自行更换或拆装产品零部件造成损坏的，或由非授权维修服务者拆修而造成损坏的；
- 6) 诸如火灾、地震、洪水等不可抗力而造成损坏的故障。

➤ 免责声明

我司的保修仅限于已发送的产品。我司对可能由设备故障衍生的任何损失不负责任。

7. 回收处理



到本产品使用期限或不再使用该产品时，请勿将本产品直接作为垃圾处理，请交给当地政府认可的废物收集中心进行处理。

版权所有，未经本公司同意不得翻印、复制，违者必究。



手册中的规格若有更改恕不事先通知，以便我们能将最新的技术改进带给客户。

Suzhou Quick Thermal Control Technology Co., Ltd

苏州酷克温控科技有限公司

地址/Address: No.98 Yangpu Rd Suzhou Industrial Park Suzhou China

中国·苏州·工业园区·阳浦路98号

电话/Tel: +86 512 65335116

邮箱/Mail: sales@topquickcooling.com

网址/website: www.topquickcooling.com