检 测 报 告

TEST REPORT

样品名称：Visibility Sensor 能见度仪
Name of Sample

委托单位：Hongyuv Technology Co., Ltd. 成都虹岳科技有限公司
Customer

委托地址：成都市高新西区西芯大道 5 号
Address

检测类别：送检
Test category

中国气象局上海气象装备保障中心

SHANG HAI METEOROLOGICAL EQUIPMENT SUPPORT CENTER ,CMA

检测报告

样品名称：能见度仪
Name of instrument

型号/编号：HY-VTF306A /26VT306A014
Type/ Series No.

制造者：成都虹岳科技有限公司

Manufacture

测试项目：在 50m≤MOR（气象光学视程）≤10000m 范围内的测量准确性。
Test item

批　准　人：赵伦嘉
Approved/Functions

（检测专用章）核　验　员：王华
Checked by

检　测　员：耿慧
Tested by

送样日期：2026 年 09 月 21 日
Send date Year Month Day

测试日期：2026 年 09 月 24 日
Issued date Year Month Day

发布日期：2026 年 10 月 20 日
Issued date Year Month Day

本报告提供的结果仅对本次测定样品有效。未经本实验室批准，不准部分复印。
These results apply only to the verified sample. The report must not be partially duplicated without permission from the laboratory at which the verification has been conducted.

实验室地址：上海市长宁区延安西路 503 号
Address:No.503 Yananxilu,ChangNing District,Shanghai
邮编编码：200050　　联系电话：021-622503
Zip:200050　　Tel :021-62250381

检测所使用的测量设备

名称	型号	测试范围	误差	证书编号	有效期
Visibility Simulator 能见度环境模拟方舱	MOR-20	产生滴谱范围在 10 um～30 um 之间的暖云雾。	不均匀性≤3%	2025M20-1230001	2026.12.30
透射式能见度仪	LT3100	10 m～10000 m	≤5%	GXcl2026-02794	2027.04.28
Reflector 前向散射能见度仪	SV20	10 m～50000 m	10 m～10km，≤10%；10km～50km，≤20%。	MEC(T)NJ-25123001	2026.12.30

检测所依据技术文件

序号	文件名称
1	QX/T 536-2020 《前向散射式能见度仪测试方法》

检测的环境条件与地点

温度	23.0℃	符合（20±5）℃测试环境要求
相对湿度	56.8%	符合≤80%RH 测试环境要求。
检测地点	能见度实验室	

检测结果


1、测量范围

型号/编号 Type/ Series No.	最小值/m Min-value	最大值/m Max-value	分辨率/m Resolution
HY-VTF306A /26VT306A014	10	30000	1

2、测量误差

检测点/m Test Points	标准值/m Reference value	被测值/m Measured value	差值/m Difference	测量误差 Error
50	51.2	50.2	-1.0	-1.0m
200	199.0	196.6	-2.4	-2.4m
500	503.3	541.5	38.2	38.2m
750	750.4	810.9	60.5	8.1%
1000	1003.1	1086.9	83.8	8.4%
1250	1255.1	1352.9	97.8	7.8%
5000	5002.0	5314.5	312.5	6.2%
10000	9747.6	10476.2	728.6	7.5%

3、测量曲线图



4、其他说明

根据客户要求和参照测试方法的规定，通常情况下建议 12 个月检测一次。

----------以下空白----------