



武汉华正环境检测技术有限公司



检测报告

武华认检字 2017 (007) 号

产品名称: 静电式油烟净化器
受检单位: 东莞市万江瑞和环保设备厂
检测类别: 环保产品认证检测
报告日期: 2017年03月20日



声 明

一、本报告无三级审核及授权签字人签名或涂改无效，未加盖本公司红色检测报告专用章及其骑缝章无效；

二、本报告部分复制或完整复制后未加盖本公司红色检测报告专用章无效；

三、由委托方自行送检的设备产品，委托方应对设备产品的完好性与代表性负责；

四、未经同意本报告不得用于广告宣传；

五、委托方若对本报告有异议，请于收到报告之日起十个工作日内以书面形式向我公司提出，逾期不予受理。无法保存、复现的样品不受理申诉。


武汉华正环境检测技术有限公司联系方式：

地址：武汉市东湖高新技术开发区高新四路40号
葛洲坝太阳城5栋6楼

邮编：430200

电话：027-87968590

传真：027-87968590-888

检 验 报 告			
产品名称	静电式油烟净化器		产品型号及编号 DGRH-4K-B 0170335
生产厂家	东莞市万江瑞和环保设备厂		产品规格 1330mm×905mm ×750mm
受检单位	厂家名称	东莞市万江瑞和设备厂	邮政编码 523000
	厂家地址	广东省东莞市万江区 蚬涌企石围工业园 15 号	联系电话 0768-21660881
产品生产日期	2017 年 03 月 06 日		检验日期 2017 年 03 月 10 日
抽样地点	武汉华正环境检测风洞实验室		抽样人 朱其富
检测样品数量	1		抽样基数 5
检验依据	中华人民共和国环境保护行业标准 HJ/T62-2001 《饮食业油烟净化设备技术要求及检验技术规范 (试行)》		
检验项目	说明书、产品外观、标牌、技术文件、本体漏风率、本体阻力、 油烟净化效率、极板间绝缘电阻、控制箱接地电阻		
检验结论	<p>经检验, 该产品技术指标符合中华人民共和国环境保护行业标准 HJ/T62-2001 《饮食业油烟净化设备技术要求及检验技术规范 (试行)》的要求。</p> <p>检验结论: 合格。</p> <div style="text-align: right;">  </div>		
备注			

编制人: 朱其富

审核人: 谭琼

签发人: 吴丹

日期:

日期:

日期:

检 验 结 果 汇 总					
受检产品名称及型号、编号		静电式油烟净化器 DGRH-4K-B 0170335			
序号	检验项目	单位	技术要求	检验结果	单项判定
1	技术文件	--	图纸、产品说明书、企业标准齐备	符合	合格
2	产品外观	--	应平整光洁,便于安装、保养、维护。静电式设备应有醒目的安全提示	符合	合格
3	标牌	--	符合 GB/T13306	符合	合格
4	说明书	--	符合 GB/T9969.1,并注明设备保养周期和使用年限	符合	合格
5	控制箱接地电阻	Ω	<2	0.8	合格
6	极板间绝缘电阻	MΩ	≥50	110	合格
7	额定风量本体阻力	Pa	湿式、静电式≤300,机械式、复合式≤600	180	合格
	80%风量本体阻力	Pa		140	合格
	120%风量本体阻力	Pa		250	合格
8	额定风量本体漏风率	%	<5	-1.3	合格
	80%额定风量本体漏风率	%		-3.6	合格
	120%额定风量本体漏风率	%		-3.3	合格
9	额定风量净化效率	%	大型≥85 中型≥75 小型≥60	81.0	合格
	80%额定风量净化效率	%		81.6	合格
	120%额定风量净化效率	%		79.2	合格
备注					

饮食业油烟净化设备用户抽样调查表

设备名称: 静电式油烟净化器		规格型号: DGRH-4K-B 类型: 小型	
生产单位: 东莞市万江瑞和环保设备厂		出厂编号:	出厂日期: 201 . . .
用户单位名称: 武汉市绿自然环保设备有限公司		法人代表: 余超	
用户单位地址: 武汉市东西湖区梨花路399号		邮编: 430040	联系电话: 13720130106
设备安装时间: 201 . . .		灶头数: 1	
配套风机型号:		风量:	风压: 电机功率:
设备维护周期: 2个月		负责维护单位: 东莞市万江瑞和环保设备厂	
连续正常使用时间(月): 8个月		排放口是否挂油(目测): 无	
是否出现过故障, 出现故障原因	否 (<input checked="" type="checkbox"/>) 是 (<input type="checkbox"/>) 原因:		
与实验室检测产品的一致性	一致 () 不一致 () 差异:		
设备运行状态(参数)描述: 电子式设备的运行工作电压值、安全标识; 湿式净化设备循环水泵是否正常运转; 机械式设备的系统阻力测定值; 复合式设备的系统阻力、工作电压值、循环水泵是否正常运转。		设备运行正常	
其它需要说明的问题		无	




调查人签字:

[Handwritten Signature]

201 年 月 日

饮食业油烟净化设备用户抽样调查表

设备名称: 静电式油烟净化器		规格型号: DGRH-4K-B	类型: 小型
生产单位: 东莞市万江瑞和环保设备厂		出厂编号: 015010102	出厂日期: 201 . .
用户单位名称: 武汉市新星和餐饮管理有限公司		法人代表: 孟海林	
用户单位地址: 武汉市汉南区纱帽街随埠村		邮编: 430090	联系电话: 13554377976
设备安装时间: 201 . .		灶头数: 1	
配套风机型号:		风量:	风压:
设备维护周期: 2个月		负责维护单位: 东莞市万江瑞和环保设备厂	
连续正常使用时间 (月): 13个月		排放口是否挂油 (目测): 无	
是否出现过故障, 出现故障原因	否 (<input checked="" type="checkbox"/>)	是 () 原因:	
与实验室检测产品的一致性	一致 ()	不一致 () 差异:	
设备运行状态 (参数) 描述: 电子式设备的运行工作电压值、安全标识; 湿式净化设备循环水泵是否正常运转; 机械式设备的系统阻力测定值; 复合式设备的系统阻力、工作电压值、循环水泵是否正常运转。		正常使用	
其它需要说明的问题	无		

调查人签字: 



201 年 月 日